



AGENDA DE MANUTENÇÃO

Freq. de Aplicação	Procedimento	Dosagem p/ cada m ³	Produto Indicado
Diariamente ou sempre que necessário	Aplicar o Cloro Estabilizado	4g/m ³ diariamente para estabilização	 Hidrosan Penta Hidrosan HCL Hipoclor
	Aplicar o Cloro Estabilizado	1,5g/m ³ dosagem de rotina	
	Aplicar o Cloro Estabilizado	2g/m ³ dosagem de rotina	 Hiperclor 60
Semanal	Analisar o cloro residual livre semanalmente ou ao utilizar a piscina	-	 Linha PoolTest
	Aplicar o cloro estabilizado tabletes	Como dosagem inicial, 1 tablete 200gr para cada 30.000L	 HCL 200 HCL PENTA HCL 3 em 1
		Indicado para piscinas com volume a partir de 10.000L (instruções de dosagem na embalagem)	 HCL 200 HCL PENTA
	Clarificação	de 3 a 6ml/m ³ para alta turbidez	 Hidrofloc
		1,5ml/m ³ para manutenção	
	Decantação	300 gr para cada 10.000L	 Sulfato de Alumínio
	Manutenção Algas	6ml/m ³	 Hidrosan Algicida HCL Algicida
Oxidação de Choque	de 12 a 25g/m ³ (de acordo com a utilização da piscina)	 OxiAll	
Quinzenal	Analisar a alcalinidade total e pH	-	 Linha PoolTest Kits Teste



AGENDA DE MANUTENÇÃO

Freq. de Aplicação	Procedimento	Dosagem p/ cada m ³	Produto Indicado
Mensalmente	Analisar a dureza cálcica	-	 Linha PoolTest
	Equilibrar a alcalinidade e pH	20 g/m ³ (conforme resultado da análise)	 pH ESTÁVEL
Sempre que necessário	Elevar pH	Em pó: 200 g para cada 10.000 litros	 Linha pH +
		Líquido: de acordo com a faixa de pH	
	Reduzir pH	De acordo com a faixa de pH	 Linha pH -
	Algicida Choque	6ml/m ³	 HCL Algicida Choque
	Dureza Cálcica	Cada 15g/m ³ eleva a dureza cálcica em 10ppm	 HidroCálcio
	Limpeza de bordas	De acordo com o estado da borda	 Hidrosan Limpa Bordas

HidroAll do Brasil

www.hidroall.com